

Klassifizierung

Nummer	23-001690-PR01 (NW-K02-09-de-01)
Inhaber	Ramsauer GmbH & Co. KG Sarstein 17 4822 Bad Goisern Österreich
Produkt	Verglasungsdichtstoff
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: 135 Objektbau
Details	Hersteller Ramsauer GmbH & Co. KG, - Bad Goisern; Material Silikon Alkoxy vernetzend; Farbe verkehrsweiß
Besonderheiten	einkomponentig, lichtundurchlässig, lösemittelfrei, reaktionsfähig

Ergebnis **)

Prüfung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen nach **ift-RICHTLINIE VE-04/2**



Die Eignung des Dichtstoffes für die Abdichtung von Verglasungen wurde mit folgenden Ergebnisse nachgewiesen:

Kennzahl: *m0*
Gestreute Transmission S: 0,1 %

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

Grundlagen

ift-RICHTLINIE VE-04/2:1998-09
Prüfbericht: 23-001690-PR01 PB-K02-09-de-01

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

26.05.2023



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Monika Hutter, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieurin
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: C21-83687