

Verifica

dell'idoneità di un sigillante ai sensi della
DIN 18545-2, gruppo di sigillanti E

Rapporto di prova 504 35879/1 it

Il presente documento è una traduzione del rapporto di prova
n. 504 35879/1 del 7 gennaio 2009

Committente **Ramsauer GmbH & Co. KG**
Sarstein 17

4823 Steeg/Bad Goisern
Austria



Riferimenti normativi

E-DIN 18545-2 : 2008-02;
Sigillatura di vetraggi con
isolanti – Parte 2: Isolanti,
denominazione, requisiti,
verifica

Identica alla DIN 18545-2 :
2008-12

Prodotto	Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione alcossilica
Nome di fornitura	Fassade 350
Colore	Nero
Particolarità	Sono state eseguite ulteriori prove di provini sottoposti a un periodo di preimmagazzinaggio di 6 settimane, e determinate inoltre la durezza Shore A e la resistenza alla pelatura.

Impiego

Il presente rapporto di prova ha lo scopo di certificare l'idoneità e la classificazione di sigillanti per vetraggi.

Validità

I dati e i risultati indicati si riferiscono esclusivamente al prodotto sottoposto a prova e qui descritto.



Il sigillante **FASSADE 350, nero** soddisfa i requisiti del gruppo di sigillanti E secondo DIN 18545-2

Criteri per la pubblicazione

Vale la scheda ift "Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten" (Note per l'impiego dei rapporti di prova).

Il frontespizio è utilizzabile come rapporto sintetico.

ift Rosenheim
15 settembre 2010

Ing. (FH) Karin Lieb
Direttrice del laboratorio di prova
Materiali & Semilavorati

Ing. (FH) Monika Hutter
Ingegnere collaudatore
Prova materiali

Indice

La verifica comprende complessivamente 14 pagine

- 1 Oggetto
- 2 Esecuzione
- 3 Singoli risultati