

Nummer	20-001008-PR01 (NW-H01-09-de-01)
Inhaber	Ramsauer GmbH & Co. KG Sarstein 17 4822 Bad Goisern Österreich
Produkt	Mehrscheiben-Isolierglas
Bezeichnung	System: UNITOP (UNICLASSIC)
Details	Außenmaß (B x H) 352 mm x 502 mm; Glasaufbau 4 mm / 12 mm / 4 mm; Abstandhalter: Hersteller Rolltech A/S, - Hjørring; Bezeichnung Chromatech Plus; Material Edelstahl; Sekundärdichtstoff: Hersteller Ramsauer GmbH & Co. KG, - Bad Goisern; Bezeichnung 2K 670; Material Basis Silikon; Primärdichtstoff: Hersteller Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, - Pirmasens; Bezeichnung GD 115; Material Basis Polyisobutylene

#### Besonderheiten

#### Ergebnis

Zeitstandverhalten von Mehrscheiben-Isolierverglasungen mit entnehmbaren Trockenmitteln nach EN 1279-2 :2018-07



**Anforderung: erfüllt**

#### Grundlagen \*)


EN 1279-2 :2018-07

EN 1279-3:2018-07

\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-001008-PR01 PB-H01-09-de-01

#### Darstellung



#### Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

#### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

#### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: FF5-2F371

ift Rosenheim  
16.09.2020



Miriam Keill, B.Eng.  
Stv. Prüfstellenleiter  
Materialprüfung



Maximilian Weiß, B.Sc.  
Prüfingenieur  
Materialprüfung