

Nummer	20-001008-PR02 (NW-K02-09-de-01)
Inhaber	Ramsauer GmbH & Co. KG Sarstein 17 4822 Bad Goisern Österreich
Produkt	Sekundärdichtstoff für Mehrscheiben-Isolierverglasungen
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: 2-Komponentenkleber 670
Details	Hersteller Ramsauer GmbH & Co. KG, 4822 - Bad Goisern; Material auf Silikonbasis; Farbe Schwarz
Besonderheiten	-/-

Ergebnis **



5.3
Festigkeit der Sekundärdichtstoffe

Die Anforderungen der EN 1279-4:2018-07 Kapitel 5.3, Spannungs-Dehnungsverhalten, sind erfüllt



5.5.2
Wasserdampf-Diffusionsrate

MVTR_(niedrigster Wert) = 11,6 g_{H2O}/(m²*d)



5.5.3
Gaspermeationsrate

GPR_(niedrigster Wert) = 31,4 g/(m²*d)

Grundlagen *)

EN 1279-4:2018-07

EN ISO 10563:2017-09

EN ISO 11358-1:2014-07

EN ISO 1183-1:2019-04

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-001008-PR02 (PB-K02-09-de-01)

Verwendungshinweise

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise


Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

21.05.2021



Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieurin
Materialprüfung



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 283-13D50